

АКТ

сдачи-приемки оказанных услуг по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

г. Боровичи

«17» марта 2021 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики и английского языка» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Артемьевой Ларисы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Рудев Анатолий Владимирович, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Рудева Анатолия Владимировича, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации 312533228500037 от 11.10. 2012г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с энергосервисным контрактом № 2020.524586 от «18» ноября 2020 г (далее – Контракт) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно:

1.1. Установка УУТЭ и допуск в эксплуатацию по объекту - МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ Филиал п. Травково расположенный по адресу: 174449, Новгородская область, Боровичский район, поселок Травково, ул. Новая, д.4, в следующем составе:

- * ТеРосс-ВУ – №11439
- * ТеРосс-ИБ № 1 ДУ 32 – № 029498
- * ТеРосс-ИБ № 2ДУ32 – № 029501
- * КТСП-Н № 575
- * ДДМ-03Т-1600ДИ № 20120714
- * ДДМ-03Т-1600ДИ № 20120716

1.2. Установка Модема (LG-GSM-LP-1.-X.X.-N)GPRS- контроллер ЛЭРС GSM LitePro RS232/RS485 IP 65.

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует требованиям Контракта:

- УУТЭ допускается в эксплуатацию с 17.03.2021 г.
- Монтаж теплосчетчика соответствует требованиям проекта на узел учета тепловой энергии.
- Врезки вне зоны действия узла учета: отсутствуют.
- УУТЭ учитывает на объекте все здание.
- Узел учета расхода тепловой энергии учитывает потребление тепловой энергии на нужды отопления.

3. Вышеуказанная услуга, согласно Контракту, должна быть выполнена не позднее «31» декабря 2021 г., фактически выполнена «17» марта 2021 г.

4. Недостатки оказанных услуг не выявлены

5. Результаты оказанных услуг по Контракту: Приборы и оборудование узла учета соответствуют проекту на узел учета расхода тепловой энергии и «Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя». Параметры теплоносителя соответствуют техническим характеристикам приборов учета и расчетным данным проекта на узел учета.



ИСПОЛНИТЕЛЬ СДАЛ:

Рудев А. В./

ЗАКАЗЧИК ПРИНЯЛ:



Артемьева Л.И./